

Suwałki, dnia 14 czerwca 2013 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 219686 - 2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku na wymianę dźwigu osobowo – meblowego o numerze ewidencyjnym UDT 310101214 zainstalowany w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach – klatka VIII.

W dniu 12 czerwca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

Pytanie : Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę dźwigu wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczającej do eksploatacji w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Jako doświadczona firma od 1968 r. wytwarzająca urządzenia dźwigowe, czujemy się w obowiązku poinformować państwa, że termin 2 miesiące jest zbyt krótki. Czas jaki potrzebny jest na projekt, produkcję i kompletację podzespołów to minimum 9 tygodni, po których może nastąpić montaż, który będzie trwać minimum 4 tygodnie. Regulacje próby i odbiór dźwigu to minimum 1 tydzień. Zatem minimalny czas realizacji zamówienia to 14 tygodni. Dlatego pytamy, czy Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia do 14 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny