

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ul. Wigierska 32

Suwałki, dnia 15 listopada 2013 r.

D.T.261.44.2013.MK

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 464386 - 2013 z dnia 14 listopada 2013 roku na wymianę stolarki okiennej szt. 33 w budynku użytkowym przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach.

W nawiązaniu do złożonych w dniu 15 listopada br. wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tutejszy Zarząd udziela odpowiedzi na zadane pytanie jak niżej :

Pytanie : Czy współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0$ dotyczy całego ona czy pakietu szybowego ?

Odpowiedź na pytanie : Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0$ dotyczy pakietu szybowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny