

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ul. Wigierska 32

Suwałki, dnia 20 marca 2014 r.

D.T.261.1.14.2014.MK

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 49603 - 2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ul. Chłodnej 16 w Suwałkach.

W dniu 17 marca 2014 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

Pytanie 1 : W przedmiarach nie ma pozycji o kluciu bruzd pod instalację elektryczną, zaś jest to ujęte w specyfikacji technicznej ogólnego wykonania i odbioru robót proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru ?

Odpowiedź : Kucie bruzd ujęte jest w przedmiarze robót ogólnobudowlanych – pozycja nr 29.

Pytanie 2 : Instalacja elektryczna w piwnicy zazwyczaj układa się w rurkach proszę o uzupełnienie przedmiaru w rury RL plus odgałęźniki bryzgoszczelne ?

Odpowiedź : Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

Pytanie 3 : Na projekcie lampy na klatce schodowej i korytarzach są modułem awaryjnym w przedmiarach są oprawy żarowe bez modułu proszę o uzupełnienie przedmiaru w moduły awaryjne ?

Odpowiedź : Należy wycenić lampy zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4 : W przedmiarach jest brak pozycji położenia WLZ do TU2 i TU3 proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź : Zamawiający nie przewidują ułożenia WLZ do TU2 i TU3.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny