

Strona internetowa:

www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : remontu budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1 B w Suwałkach.

W dniu 30 lipca 2015 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n.:

Zapytanie 1:

Proszę o podanie symbolu opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Wzór opraw oświetleniowych należy ustalić z Zamawiającym przed zamówieniem. Przykładowy symbol oprawy oświetleniowej zewnętrznej: Kompaktowa zewnętrzna lampa ścienna LED LYDIA o numerze katalogu 9988002 lub równoważna.

Zapytanie 2

Proszę o podanie wymiarów zegara z określeniem symbolu.

Odpowiedź:

Wzór zegara należy ustalić z Zamawiającym przed zamówieniem. Przykładowy zegar: zegar fasadowy firmy AKRON Profesjonalne zegary lub równoważny.

Zapytanie 3:

Proszę o określenie z czego ma być wykonane logo np. malowane farbą.

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest logo malowane farbą.

Zapytanie 4:

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane tablice administracyjne i gabloty reklamowe.

Odpowiedź:

Wykonane z profili aluminiowych, otwierane na bok zamykane na zamek patentowy, grubość gabloty 3cm, dno gabloty w standardzie płyty magnetycznej pomalowanej obustronnie proszkowo.

Zapytanie 5:

W przedmiarach brak pozycji dotyczącej osłony okien, drzwi i innych elementów.

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach prowadzonych prac winien sam dokonać zabezpieczeń elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

Zapytanie 6:

W projekcie określona jest grubość ziarna struktury na 2,00 mm, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ziarno struktury wynosiło 1,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę ziarna z 2 mm na 1,5 mm.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny